

AMONIAKAS

Rodiklio pavadinimas	Norma
1. Amoniako masės dalis, %, ne mažesnė kaip	99,9
2. Vandens masės dalis, %, ne didesnė kaip	0,1
3. Tepalo masės koncentracija, mg/dm ³ , ne didesnė kaip	2
4. Geležies masės koncentracija, mg/dm ³ , ne didesnė kaip	1
5. Bendro chloro masės dalis, ppm (mg/kg), ne didesnė kaip	0,5
6. Anglies dioksido masės dalis, ppm (mg/kg)	30±10
Pastaba. 5 ir 6 rodikliai nustatomi parduodamam produktui kliento reikalavimu.	